



ETAGERE METAL DESIGN

P06444

[Page internet
du produit](#)

GENERALITES

Code produit	Désignation	Encombrement (mm)	Poids (Kg)	Couleur
P06444	ETAGERE DESIGN METAL 4R – P130	600 x 725 x 135mm	6.2	RAL 9003 BLANC

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Se monte en partie haute au-dessus des coffrets métal équipés de portes design SIB, permettant l'accessibilité aux arrivées et aux départs à l'intérieur de la GTL.
- Conforme à la norme NF C15-100 A5
- Conforme à la norme UTE C15-900
- Conforme à la norme NF C14-100
- Conforme à la norme produit NF EN 60670
- Compatible RoHS

CONDITIONNEMENT

- Carton individuel, 10 pcs par palette



Notice de montage solution 12R + Etagère design

Solution technique répondant à l'amendement A3 et A5 de la norme NFC 15-100

La partie supérieure à étagères est amovible. Chaque étagère supporte jusqu'à 8Kg.

Mise en œuvre :

- 1) Découpe de la plaque de plâtre (dimensions suivant hauteur de plafond ci-dessous)
- 2) Pose du COFFRET 12R en appui sur le bas de la découpe. Plusieurs points de fixation à la cloison par vis.
- 3) Pose de la porte DESIGN 12R sur le COFFRET 12R
- 4) Pose du COFFRET ETAGERES DESIGN au-dessus du COFFRET 12R en appui sur le haut de la porte DESIGN 12R
Seuls 4 points de fixation latéraux par vis sont nécessaires.
Les points de fixation sont invisibles après mise en place des étagères.
- 5) Pose des ETAGERES sur les encoches situées au fond du COFFRET ETAGERES. Verrouillage des étagères possible par vis (invisible après pose).

Disposition des organes dans la GTL pour accessibilité aux personnes handicapées (cf : NF C 15-100/A3, paragraphe 771.558.1.6.1, page 453) :

- L'organe de manœuvre de l'AGCP placé entre 0.9 et 1.3m du sol
- Les organes de manœuvre des appareillages placés entre 0.75 et 1.3m du sol
- Le Tableau de communication et les socles de prise de communication à une hauteur maximale de 1.3m du sol

Construction de la GTL (Cf : NF C 15-100/A5, partie 10.1.4.2.2) :

- La matérialisation de la GTL est obligatoire uniquement lorsque des départs ou des arrivées sont présents.
- Lorsque des arrivées hautes ou basses sont présentes, les parties fixes non démontables ne doivent pas excéder 300 mm de hauteur.

Exemple d'intégration à la page suivante.

Intégration non contractuelle, veillez à respecter les règles de la NF C 15-100 et NF C 14-100



Notice de montage solution 12R + Etagère design

COFFRET 12R (P06402) + PORTE 12R DESIGN (P06432) + C4R ETAGERES DESIGN (P06444)
Découpe plaque 530 x 1910 mm

COFFRET 6R (P06406) + PORTE 6R DESIGN (P06426) + C4R ETAGERES DESIGN (P06444)
Découpe plaque 530 x 1515 mm

COFFRET 4R (P06404) + PORTE 4R DESIGN (P06424) + C4R ETAGERES DESIGN (P06444)
Découpe plaque 530 x 1385 mm

